



# AL...D.F4 CFG



## Axialventilator



Beispielkonfiguration abgebildet

### INHALT

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 1.  | VORWORT .....                            | 2  |
| 2.  | WICHTIGE INFORMATIONEN .....             | 2  |
| 3.  | GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE ..... | 3  |
| 4.  | DAS IST ZU BEACHTEN .....                | 5  |
| 5.  | PRODUKTINFORMATION .....                 | 5  |
| 6.  | LIEFERUMFANG .....                       | 6  |
| 7.  | TECHNISCHE DATEN .....                   | 7  |
| 8.  | ABMESSUNGEN .....                        | 9  |
| 9.  | TRANSPORT UND LAGERUNG .....             | 11 |
| 10. | AUFSTELLUNG UND MONTAGE .....            | 12 |
| 11. | ELEKTRISCHER ANSCHLUSS .....             | 14 |
| 12. | INBETRIEBNAHME .....                     | 18 |
| 13. | WARTUNG UND REINIGUNG .....              | 18 |
| 14. | LEBENSDAUER UND ENTSORGUNG .....         | 20 |
| 15. | FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG .....     | 21 |

ruck Ventilatoren GmbH  
Max-Planck-Str. 5  
D-97944 Boxberg-Windischbuch  
Tel. +49 7930 9211-300  
Fax. +49 7930 9211-166  
info@ruck.eu  
www.ruck.eu

Die Originalanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.  
Stand der Informationen  
print 03.11.2025  
Änderungen vorbehalten

## 1. VORWORT

Sehr geehrte Kunden,  
vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an: (Kontakt Daten siehe Seite 1)

Die angegebenen Daten in dieser Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen.

Alle Rechte liegen bei dem Hersteller, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopie- und Weitergaberecht, liegt bei uns.

## 2. WICHTIGE INFORMATIONEN



**Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen, um das Gerät sicher und sachgerecht zu montieren, zu transportieren, in Betrieb zu nehmen, zu bedienen, zu warten, zu demontieren und einfache Störungen selbst zu beseitigen.**

Das Gerät wurde gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt.

Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn Sie die folgenden grundsätzlichen Sicherheits- und Warnhinweise vor den Handlungsanweisungen in dieser Anleitung nicht beachten.

- Lesen Sie diese Anleitung gründlich und vollständig, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.
- Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie das Gerät an Dritte stets zusammen mit der Bedienungsanleitung weiter.

### 2.1. Mitgeltende Dokumente und Informationen

Folgende Dokumente und Angaben sind zusätzlich zur Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung zu beachten:

| Typenschild | Mitgeltende Standards                                                                                                                                                                                                     | Verfügbare Dokumente auf <a href="http://www.ruck.eu">www.ruck.eu</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DIN VDE 0100-100</li> <li>■ DIN EN 60204-1</li> <li>■ DIN EN ISO 13857</li> <li>■ DIN EN ISO 12100</li> <li>■ DIN 24154R3</li> <li>■ VDI 2052</li> <li>■ VDMA 24186-1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung</li> <li>■ Programmieranweisung FU (Drehstromausführung)</li> <li>■ EG-Konformitätserklärungen</li> <li>■ EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG)</li> <li>■ Leistungserklärung (VO 305/2011)</li> <li>■ Inbetriebnahme Protokoll (Formblatt)</li> <li>■ Ausschreibungstexte</li> <li>■ Maßzeichnungen</li> <li>■ Technische Zeichnung DWG-Format</li> <li>■ Technische Zeichnung DXF-Format</li> <li>■ 3D Zeichnung STEP-Format</li> <li>■ Zertifikat Brandgas</li> </ul> |

### 2.2. Vorschriften und Regelungen

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Gebrauch, entspricht das Gerät den zum Zeitpunkt seiner Inverkehrbringung gültigen Normen und EU-Richtlinien.

Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

### 2.3. Gewährleistung und Haftung

Unsere Geräte werden auf höchstem technischem Niveau gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik gefertigt. Sie unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Da die Produkte ständig weiterentwickelt werden, behalten wir uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Zur Sicherstellung Ihrer Gewährleistungsansprüche ist es zwingend notwendig, ein Inbetriebnahmeprotokoll und einen Wartungsnachweis vorzulegen.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Unsachgemäßes Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten
- Betreiben des Gerätes mit defekten und/oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise bezüglich Transport, Montage, Betrieb und Wartung
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Gerät
- Mangelhafte Überwachung und Austausch von Wartungsteilen
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Katastrophenfälle und höhere Gewalt

### 3. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

---

Planer, Anlagenbauer und Betreiber sind für die ordnungsgemäße Montage und den bestimmungsgemäßen Betrieb verantwortlich.

- Verwenden Sie unsere Geräte nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Prüfen Sie das Gerät auf offensichtliche Mängel, wie beispielsweise Risse im Gehäuse oder fehlende Nieten, Schrauben, Abdeckkappen oder sonstige anwendungsrelevante Mängel.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in dem Leistungsbereich, welcher in den technischen Daten sowie auf dem Typenschild angegeben ist.
- Berührungs-, Ansaugschutz und Sicherheitsabstände sind gemäß DIN EN 13857 vorzusehen.
- Allgemein vorgeschriebene elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen sind bauseits vorzusehen.
- Sicherheitskomponenten dürfen weder umgangen, noch außer Funktion gesetzt werden.
- Die Bedienung des Gerätes durch Personen mit eingeschränkten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten darf nur unter Aufsicht oder nach Anleitung von verantwortlichen Personen erfolgen.
- Kinder sind von dem Gerät fernzuhalten.

#### 3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Unsere Geräte sind unvollständige Maschinen im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Teilmaschinen). Die Geräte sind keine verwendungsfertigen Maschinen im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie. Ventilator zur Förderung von reiner und leicht staubhaltiger Luft. Sie sind ausschließlich dazu bestimmt, in Maschinen bzw. in lufttechnische Geräte und Anlagen eingebaut oder mit anderen Komponenten zu Maschinen bzw. Anlagen zusammengefügt zu werden. Die Geräte dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn sie in Maschinen bzw. Anlagen, für die sie bestimmt sind, eingebaut sind und diese die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie vollständig erfüllen.

**Halten Sie die in den technischen Daten genannten Betriebsbedingungen und Leistungsgrenzen ein.**

Fördermittel- und Umgebungstemperatur sind gemäß den technischen Daten und dem Typenschild einzuhalten.

**Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt auch ein, dass Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben.**



**Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritte bzw. Beeinträchtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen.**

#### 3.2. Bestimmungswidrige Verwendung

---

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt vor allem, wenn Sie das Gerät anders verwenden, als es im Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschrieben ist.

Folgende Punkte sind bestimmungswidrig und gefährlich:

- Das Fördern von explosiven und brennbaren Medien, sowie der Betrieb in explosionsfähiger Atmosphäre.
- Das Fördern von fetthaltigen und feuchten Medien (über 90% rel. Feuchte).
- Das Fördern von aggressiven und abrasiven Medien.
- Der Betrieb ohne Kanalsystem.
- Der Betrieb mit verschlossenen Luftanschlüssen.
- Der Einsatz auf Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen.

#### 3.3. Qualifikation des Personals

---

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische und elektrische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit gewährleisten zu können, dürfen diese Tätigkeiten nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen

sowie seiner Kenntnisse in den einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten.

### 3.4. Warnhinweise und Symbole in dieser Betriebsanleitung

In dieser Anleitung stehen Warnhinweise vor einer Handlungsanweisung, bei der die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. Die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr müssen eingehalten werden.

| Warnzeichen                                                                        | Bedeutung                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Warnung vor einer Gefahrenstelle!</b><br>Bezeichnet mögliche gefährliche Situationen. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Personen- und/ oder Sachschäden führen.                           |
|   | <b>Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!</b><br>Bezeichnet mögliche Gefahren durch Elektrizität. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschäden führen. |
|   | <b>Warnung vor heißer Oberfläche!</b><br>Bezeichnet mögliche Gefahren durch hohe Oberflächentemperaturen. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Personen- und/ oder Sachschäden führen.          |
|   | <b>Warnung vor Handverletzungen!</b><br>Bezeichnet mögliche Gefahren durch bewegliche und rotierende Teile. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Personenschäden führen.                        |
|   | <b>Warnung vor schwebender Last!</b><br>Bezeichnet mögliche Gefahren durch schwebende Lasten. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschäden führen.              |
|  | <b>Wichtige Hinweise befolgen!</b><br>Anwendungshinweise für eine sichere und optimale Gerätenutzung.                                                                                                 |

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Warnzeichen       | - Das Symbol macht auf die Gefahr aufmerksam.          |
| ● Art der Gefahr! | - Benennt die Art oder Quelle der Gefahr.              |
| » Folgen          | - Beschreibt die Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr. |
| → Abwehr          | - Gibt an, wie man die mögliche Gefahr umgehen kann.   |



- **Warnung vor einer Gefahrenstelle!**
  - » Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Personen- und/ oder Sachschäden führen.
  - Bei eigenmächtiger Instandsetzung droht Gefahr von Sach- und Personenschäden, zudem erlischt die Herstellergarantie bzw. Gewährleistung.



- **Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!**
  - » Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschäden führen.
  - Vor allen Arbeiten an stromführenden Teilen ist das Gerät immer allpolig spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern!



- **Vorsicht! Verbrennungsgefahr!**
  - » Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu Personen und/ oder Sachschäden führen.
  - Die Oberfläche erst nach Abkühlung des Motors und der Heizung berühren!



- **Niemals in das Laufrad und andere rotierende oder bewegliche Bauteile greifen!**
  - » Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu schweren Personenschäden führen.
  - Arbeiten dürfen erst nach völligem Stillstand des Laufrades durchgeführt werden!



- **Niemals in das Laufrad und andere rotierende oder bewegliche Bauteile greifen!**
  - » Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu schweren Personenschäden führen.
  - Arbeiten dürfen erst nach völligem Stillstand des Laufrades durchgeführt werden!



- **Innenraum keinesfalls mit fließendem Wasser oder gar Hochdruckreiniger reinigen. Zur Reinigung (Laufräder/Gehäuse) keine aggressiven oder leicht entflammaren Reinigungsmittel verwenden.**
  - Nur milde Seifenlauge verwenden. Die Reinigung des Laufrades sollte mittels Tuch, Bürste o. Pinsel erfolgen.

## 4. DAS IST ZU BEACHTEN

---

### 4.1. Allgemeine Hinweise

---

- Personen, die unsere Geräte montieren, bedienen, demontieren oder warten, dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder sonstigen Medikamenten, welche die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit beeinflussen, stehen.
- Die Zuständigkeit bei der Bedienung, Wartung und Regelung des Gerätes ist klar festzulegen und einzuhalten, damit bzgl. der Sicherheit keine unklaren Kompetenzen auftreten.

### 4.2. Hinweise Montage

---

- Trennen Sie immer das Gerät allpolig vom Netz, bevor Sie das Produkt montieren bzw. Stecker anschließen oder ziehen. Sichern Sie das Gerät gegen Wiedereinschalten.
- Verlegen Sie die Kabel und Leitungen so, dass diese nicht beschädigt werden und niemand darüber stolpern kann.
- Hinweisschilder dürfen nicht verändert oder entfernt werden.

### 4.3. Hinweise Inbetriebnahme

---

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse belegt oder verschlossen und gegen Berührung gesichert sind. Nehmen Sie nur ein vollständig installiertes Produkt in Betrieb.
- Der EIN/AUS - Schalter muss immer voll funktionsfähig und leicht zugänglich sein!

### 4.4. Hinweise während des Betriebes

---

- Nur autorisiertes Personal darf, im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung des Gerätes, Verstelleinrichtungen an Komponenten und Bauteilen betätigen.
- Schalten Sie im Notfall, Fehlerfall oder bei sonstigen Unregelmäßigkeiten die Anlage ab und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- Die technische Daten laut Typenschild dürfen nicht überschritten werden.

## 5. PRODUKTINFORMATION

---

Beschreibung:

- Brandgasventilator zertifiziert nach DIN EN 12101-3
- Dual-Use 400 °C / 120 Min. und 60 °C Dauerbetrieb
- Aerodynamisch optimiertes Axiallaufrad
- Motor innerhalb des Luftstroms
- Thermischer Motorschutz bauseits anzuschließen
- Aufstellung im Außenbereich möglich
- Aufstellung innerhalb des Brandraums möglich
- Ausblas über Motor drückend
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
- Laufrad aus pulverbeschichtetem Stahl
- Drehstrommotor in IE3 Ausführung
- Drehstrommotor über Frequenzumrichter steuerbar
- Mit verschiedenen Flügelwinkeln lieferbar. Der tatsächliche Winkel ist dem Typenschild zu entnehmen.

## 5.1. Zulässige Fördermediumstemperaturen

| Baureihe    | zul. Temperatur / Zeit bei Entrauchung | zul. Temperatur im Dauerbetrieb |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| ■ AL...D.F4 | +400°C / 120 min                       | -20°C bis +60°C                 |

## 5.2 Zulassung


Die nach EN 12101-3:2015 vorgeschriebene Prüfung und Werksertifizierung wurden am LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) durchgeführt.

Zertifikatsnummer: 0370-CPR-4426

Zu finden unter: [www.appluslaboratories.com](http://www.appluslaboratories.com)

## 5.3. Typenschild

ACHTUNG! Die Angaben auf dem Typenschild sind immer einzuhalten!



### Legende:

- I<sub>max</sub> Max. Stromaufnahme
- t<sub>A</sub> / t<sub>M</sub> Max. Umgebungstemperatur / Max. Fördermittelttemperatur
- P<sub>1N</sub> Nennleistungsaufnahme
- n<sub>N</sub> Nenndrehzahl
- ErP Data ErP Konformität, falls gemäß Verord. 327/2011 erforderlich
- η Gesamteffizienz
- N Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum
- ID Artikelnummer
- SN Seriennummer

## 6. LIEFERUMFANG

- 1 x Axialventilator
- 1 x Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
- EG-Konformitätserklärungen
- EG-Einbauerklärung (RL 2006/42/EG)

## 7. TECHNISCHE DATEN

| Produktbezeichnung  | Artikelnummer | Spannung $U_N$<br>V | Frequenz $f_N$<br>Hz | Nennleistungsaufnahme $P_N$<br>W | Max. Motorstrom $I_{max}$<br>A | Max. Umgebungstemperatur $t_a$<br>°C | Max. Fördermitteltemperatur $t_m$<br>°C | Schalplan | Gewicht<br>kg |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|
| AL 315 D2 F4 01 CFG | 170299        | 400V 3~Y            | 50                   | 888                              | 1,73                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 21,4          |
| AL 315 D2 F4 03 CFG | 170308        | 400V 3~Y            | 50                   | 672                              | 1,55                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 27,9          |
| AL 315 D4 F4 01 CFG | 170314        | 400V 3~Y            | 50                   | 584                              | 0,9                            | 60                                   | 60                                      | 155100    | 20,0          |
| AL 355 D2 F4 02 CFG | 170336        | 400V 3~Y            | 50                   | 882                              | 1,81                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 20,0          |
| AL 355 D2 F4 01 CFG | 170339        | 400V 3~Y            | 50                   | 1162                             | 2,45                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 27,7          |
| AL 355 D4 F4 01 CFG | 170348        | 400V 3~Y            | 50                   | 645                              | 0,79                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 22,5          |
| AL 400 D2 F4 01 CFG | 170389        | 400V 3~Y            | 50                   | 2333                             | 4,2                            | 60                                   | 60                                      | 155100    | 33,4          |
| AL 400 D2 F4 02 CFG | 170383        | 400V 3~Y            | 50                   | 1171                             | 2,57                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 28,9          |
| AL 400 D4 F4 01 CFG | 170401        | 400V 3~Y            | 50                   | 812                              | 1,4                            | 60                                   | 60                                      | 155100    | 34,4          |
| AL 450 D2 F4 01 CFG | 170692        | 400V 3~D            | 50                   | 4288                             | 8,77                           | 60                                   | 60                                      | 155101    | 57,5          |
| AL 450 D2 F4 02 CFG | 170923        | 400V 3~Y            | 50                   | 2491                             | 4,28                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 65,6          |
| AL 450 D4 F4 01 CFG | 170699        | 400V 3~Y            | 50                   | 867                              | 1,82                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 30,3          |
| AL 450 D4 F4 02 CFG | 170929        | 400V 3~Y            | 50                   | 1234                             | 2,11                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 30,5          |
| AL 500 D2 F4 01 CFG | 170709        | 400V 3~D            | 50                   | 5803                             | 11,64                          | 60                                   | 60                                      | 155101    | 79,9          |
| AL 500 D2 F4 02 CFG | 170706        | 400V 3~D            | 50                   | 4250                             | 8,81                           | 60                                   | 60                                      | 155101    | 65,5          |
| AL 500 D2 F4 03 CFG | 171216        | 400V 3~D            | 50                   | 7963                             | 13,86                          | 60                                   | 60                                      | 155101    | 81,6          |
| AL 500 D4 F4 01 CFG | 170935        | 400V 3~Y            | 50                   | 1230                             | 2,48                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 41,1          |
| AL 500 D4 F4 02 CFG | 170938        | 400V 3~Y            | 50                   | 1631                             | 2,97                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 44,1          |
| AL 500 D4 F4 03 CFG | 170722        | 400V 3~Y            | 50                   | 2563                             | 4,59                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 50,6          |
| AL 560 D4 F4 01 CFG | 170941        | 400V 3~Y            | 50                   | 1632                             | 3,9                            | 60                                   | 60                                      | 155100    | 46,2          |
| AL 560 D4 F4 02 CFG | 170741        | 400V 3~Y            | 50                   | 2404                             | 5,03                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 48,4          |
| AL 560 D4 F4 04 CFG | 170744        | 400V 3~D            | 50                   | 3984                             | 7,5                            | 60                                   | 60                                      | 155101    | 65,2          |
| AL 630 D4 F4 03 CFG | 170457        | 400V 3~Y            | 50                   | 2393                             | 5,01                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 56,8          |
| AL 630 D4 F4 01 CFG | 170460        | 400V 3~D            | 50                   | 4474                             | 14,3                           | 60                                   | 60                                      | 155101    | 69,3          |
| AL 630 D6 F4 01 CFG | 170478        | 400V 3~Y            | 50                   | 1230                             | 2,47                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 50,5          |
| AL 630 D6 F4 02 CFG | 170472        | 400V 3~Y            | 50                   | 1662                             | 3,78                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 68,0          |
| AL 710 D4 F4 02 CFG | 170512        | 400V 3~D            | 50                   | 4245                             | 8,99                           | 60                                   | 60                                      | 155101    | 76,0          |
| AL 710 D4 F4 03 CFG | 170515        | 400V 3~D            | 50                   | 5658                             | 10,83                          | 60                                   | 60                                      | 155101    | 98,0          |
| AL 710 D4 F4 01 CFG | 170518        | 400V 3~D            | 50                   | 7693                             | 13,8                           | 60                                   | 60                                      | 155101    | 108,3         |
| AL 710 D6 F4 01 CFG | 170527        | 400V 3~Y            | 50                   | 2426                             | 4,76                           | 60                                   | 60                                      | 155100    | 79,0          |
| AL 710 D6 F4 02 CFG | 171223        | 400V 3~D            | 50                   | 3237                             | 6,99                           | 60                                   | 60                                      | 155101    | 98,1          |

| Produktbezeichnung   | Artikelnummer | Spannung $U_N$<br>V | Frequenz $f_N$<br>Hz | Nennleistungsaufnahme $P_N$<br>W | Max. Motorstrom $I_{max}$<br>A | Max. Umgebungstemperatur $t_a$<br>°C | Max. Fördermitteltemperatur $t_M$<br>°C | Schaltplan | Gewicht<br>kg |
|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|
| AL 800 D4 F4 04 CFG  | 170586        | 400V 3~D            | 50                   | 5738                             | 11                             | 60                                   | 60                                      | 155101     | 152,1         |
| AL 800 D4 F4 02 CFG  | 170589        | 400V 3~D            | 50                   | 7788                             | 14,51                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 141,4         |
| AL 800 D4 F4 03 CFG  | 170592        | 400V 3~D            | 50                   | 11008                            | 20,97                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 188,1         |
| AL 800 D4 F4 05 CFG  | 170598        | 400V 3~D            | 50                   | 14032                            | 25,21                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 210,1         |
| AL 800 D4 F4 06 CFG  | 170607        | 400V 3~D            | 50                   | 17014                            | 31,73                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 263,1         |
| AL 800 D6 F4 01 CFG  | 170618        | 400V 3~Y            | 50                   | 2473                             | 4,97                           | 60                                   | 60                                      | 155100     |               |
| AL 800 D6 F4 03 CFG  | 170621        | 400V 3~D            | 50                   | 6932                             | 13,45                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 165,9         |
| AL 900 D4 F4 02 CFG  | 170763        | 400V 3~D            | 50                   | 7806                             | 15,09                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 179,0         |
| AL 900 D4 F4 03 CFG  | 170766        | 400V 3~D            | 50                   | 11223                            | 25,08                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 215,7         |
| AL 900 D4 F4 04 CFG  | 170796        | 400V 3~D            | 50                   | 15549                            | 27,38                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 237,7         |
| AL 900 D4 F4 05 CFG  | 170772        | 400V 3~D            | 50                   | 19437                            | 34                             | 60                                   | 60                                      | 155101     | 290,7         |
| AL 900 D6 F4 02 CFG  | 170778        | 400V 3~D            | 50                   | 5983                             | 12,43                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 180,7         |
| AL 900 D6 F4 03 CFG  | 170781        | 400V 3~D            | 50                   | 11152                            | 21,33                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 242,7         |
| AL 1000 D4 F4 01 CFG | 170799        | 400V 3~D            | 50                   | 11422                            | 23,95                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 222,0         |
| AL 1000 D4 F4 02 CFG | 170802        | 400V 3~D            | 50                   | 15421                            | 33,89                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 244,0         |
| AL 1000 D4 F4 03 CFG | 170805        | 400V 3~D            | 50                   | 19319                            | 44,38                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 297,0         |
| AL 1000 D4 F4 04 CFG | 170808        | 400V 3~D            | 50                   | 26746                            | 54,19                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 340,0         |
| AL 1000 D6 F4 02 CFG | 170811        | 400V 3~D            | 50                   | 5922                             | 13,5                           | 60                                   | 60                                      | 155101     | 187,0         |
| AL 1000 D6 F4 03 CFG | 170814        | 400V 3~D            | 50                   | 11535                            | 24,15                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 282,0         |
| AL 1120 D6 F4 02 CFG | 170893        | 400V 3~D            | 50                   | 11490                            | 24,02                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 315,0         |
| AL 1120 D6 F4 03 CFG | 170896        | 400V 3~D            | 50                   | 18279                            | 34,19                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 354,0         |
| AL 1120 D6 F4 05 CFG | 170899        | 400V 3~D            | 50                   | 21427                            | 40,8                           | 60                                   | 60                                      | 155101     | 400,0         |
| AL 1250 D6 F4 01 CFG | 170849        | 400V 3~D            | 50                   | 11364                            | 23,97                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 297,0         |
| AL 1250 D6 F4 02 CFG | 170852        | 400V 3~D            | 50                   | 18731                            | 36,39                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 374,0         |
| AL 1250 D6 F4 03 CFG | 170855        | 400V 3~D            | 50                   | 22787                            | 44,07                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 382,0         |
| AL 1250 D6 F4 04 CFG | 170858        | 400V 3~D            | 50                   | 28454                            | 55,38                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 550,0         |
| AL 1250 D6 F4 05 CFG | 176801        | 400V 3~D            | 50                   | 39353                            | 77,54                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 589,0         |
| AL 1250 D6 F4 06 CFG | 176703        | 400V 3~D            | 50                   | 48940                            | 95,46                          | 60                                   | 60                                      | 155101     | 650,0         |


Stern- oder Dreieck-Betrieb bei Spannung  $U_N = 400V\ 3\sim Y$

Stern-Dreieck-Anlauf bei Spannung  $U_N = 400V\ 3\sim D$

Aufgrund der maximal zulässigen Frequenz müssen verschiedene Artikel zwingend mit einem Frequenzumformer betrieben werden. Siehe dazu Tabelle unter 11.4. Frequenzumformer.

## 8. ABMESSUNGEN

### AL...D.F4 CFG



| Produktbezeichnung  | Artikelnummer | A     | B   | C   | D   | E        | F     | G   | H   |
|---------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|-------|-----|-----|
|                     |               | mm    | mm  | mm  | mm  | mm       | mm    | mm  | mm  |
| AL 315 D2 F4 01 CFG | 170299        | 380   | 383 | 355 | 315 | 8 x Ø10  | -     | 468 | 278 |
| AL 315 D2 F4 03 CFG | 170308        | 380   | 383 | 355 | 315 | 8 x Ø10  | -     | 468 | 278 |
| AL 315 D4 F4 01 CFG | 170314        | 380   | 383 | 355 | 315 | 8 x Ø10  | -     | 468 | 278 |
| AL 355 D2 F4 02 CFG | 170336        | 420   | 383 | 395 | 355 | 8 x Ø10  | -     | 510 | 300 |
| AL 355 D2 F4 01 CFG | 170339        | 420   | 383 | 395 | 355 | 8 x Ø10  | -     | 510 | 300 |
| AL 355 D4 F4 01 CFG | 170348        | 420   | 383 | 395 | 355 | 8 x Ø10  | -     | 510 | 300 |
| AL 400 D2 F4 01 CFG | 170389        | 480   | 368 | 450 | 400 | 8 x Ø12  | 396   | 563 | 323 |
| AL 400 D2 F4 02 CFG | 170383        | 480   | 368 | 450 | 400 | 8 x Ø12  | -     | 563 | 323 |
| AL 400 D4 F4 01 CFG | 170401        | 480   | 368 | 450 | 400 | 8 x Ø12  | -     | 563 | 323 |
| AL 450 D2 F4 01 CFG | 170692        | 530,5 | 368 | 500 | 450 | 8 x Ø12  | 465   | 614 | 349 |
| AL 450 D2 F4 02 CFG | 170923        | 530,5 | 368 | 500 | 450 | 8 x Ø12  | 405   | 625 | 359 |
| AL 450 D4 F4 01 CFG | 170699        | 530,5 | 368 | 500 | 450 | 8 x Ø12  | -     | 614 | 349 |
| AL 450 D4 F4 02 CFG | 170929        | 530,5 | 368 | 500 | 450 | 8 x Ø12  | 380   | 615 | 349 |
| AL 500 D2 F4 01 CFG | 170709        | 590   | 443 | 560 | 500 | 12 x Ø12 | 514,5 | 670 | 375 |
| AL 500 D2 F4 02 CFG | 170706        | 590   | 443 | 560 | 500 | 12 x Ø12 | 477   | 670 | 375 |
| AL 500 D2 F4 03 CFG | 171216        | 590   | 443 | 560 | 200 | 12 x Ø12 | 514,5 | 670 | 375 |
| AL 500 D4 F4 01 CFG | 170935        | 590   | 443 | 560 | 500 | 12 x Ø12 | -     | 670 | 375 |
| AL 500 D4 F4 02 CFG | 170938        | 590   | 443 | 560 | 500 | 12 x Ø12 | -     | 670 | 375 |
| AL 500 D4 F4 03 CFG | 170722        | 590   | 443 | 560 | 500 | 12 x Ø12 | 459   | 670 | 375 |
| AL 560 D4 F4 01 CFG | 170941        | 650   | 443 | 620 | 560 | 12 x Ø12 | -     | 731 | 406 |
| AL 560 D4 F4 02 CFG | 170741        | 650   | 443 | 620 | 560 | 12 x Ø12 | 474   | 731 | 406 |
| AL 560 D4 F4 04 CFG | 170744        | 650   | 443 | 620 | 560 | 12 x Ø12 | 492   | 731 | 406 |
| AL 630 D4 F4 03 CFG | 170457        | 720   | 443 | 690 | 630 | 12 x Ø12 | 486   | 801 | 441 |
| AL 630 D4 F4 01 CFG | 170460        | 720   | 443 | 690 | 630 | 12 x Ø12 | 504   | 801 | 441 |
| AL 630 D6 F4 01 CFG | 170478        | 720   | 443 | 690 | 630 | 12 x Ø12 | 486   | 801 | 441 |
| AL 630 D6 F4 02 CFG | 170472        | 720   | 443 | 690 | 630 | 12 x Ø12 | 504   | 801 | 441 |
| AL 710 D4 F4 02 CFG | 170512        | 810   | 433 | 770 | 710 | 16 x Ø12 | 522   | 887 | 482 |
| AL 710 D4 F4 03 CFG | 170515        | 810   | 433 | 770 | 710 | 16 x Ø12 | 563   | 887 | 482 |
| AL 710 D4 F4 01 CFG | 170518        | 810   | 433 | 770 | 710 | 16 x Ø12 | 563   | 887 | 482 |
| AL 710 D6 F4 01 CFG | 170527        | 810   | 433 | 770 | 710 | 16 x Ø12 | 522   | 887 | 482 |
| AL 710 D6 F4 02 CFG | 171223        | 810   | 433 | 770 | 710 | 16 x Ø12 | 600   | 887 | 482 |

| Produktbezeichnung   | Artikelnummer | A    | B   | C    | D    | E        | F    | G    | H   |
|----------------------|---------------|------|-----|------|------|----------|------|------|-----|
|                      |               | mm   | mm  | mm   | mm   | mm       | mm   | mm   | mm  |
| AL 800 D4 F4 04 CFG  | 170586        | 900  | 648 | 860  | 800  | 16 x Ø12 | -    | 966  | 516 |
| AL 800 D4 F4 02 CFG  | 170589        | 900  | 648 | 860  | 800  | 16 x Ø12 | -    | 966  | 516 |
| AL 800 D4 F4 03 CFG  | 170592        | 900  | 648 | 860  | 800  | 16 x Ø12 | 725  | 984  | 534 |
| AL 800 D4 F4 05 CFG  | 170598        | 900  | 648 | 860  | 800  | 16 x Ø12 | 769  | 984  | 534 |
| AL 800 D4 F4 06 CFG  | 170607        | 900  | 648 | 860  | 800  | 16 x Ø12 | 789  | 984  | 534 |
| AL 800 D6 F4 01 CFG  | 170618        | 900  | 648 | 860  | 800  | 16 x Ø12 | -    | 966  | 516 |
| AL 800 D6 F4 03 CFG  | 170621        | 900  | 648 | 860  | 800  | 16 x Ø12 | 670  | 966  | 516 |
| AL 900 D4 F4 02 CFG  | 170763        | 1010 | 638 | 970  | 900  | 16 x Ø15 | 670  | 1072 | 567 |
| AL 900 D4 F4 03 CFG  | 170766        | 1010 | 638 | 970  | 900  | 16 x Ø15 | 750  | 1090 | 585 |
| AL 900 D4 F4 04 CFG  | 170796        | 1010 | 638 | 970  | 900  | 16 x Ø15 | 794  | 1090 | 585 |
| AL 900 D4 F4 05 CFG  | 170772        | 1010 | 638 | 970  | 900  | 16 x Ø15 | 814  | 1090 | 585 |
| AL 900 D6 F4 02 CFG  | 170778        | 1010 | 638 | 970  | 900  | 16 x Ø15 | 695  | 1072 | 567 |
| AL 900 D6 F4 03 CFG  | 170781        | 1010 | 638 | 970  | 900  | 16 x Ø15 | 794  | 1090 | 585 |
| AL 1000 D4 F4 01 CFG | 170799        | 1110 | 638 | 1070 | 1000 | 16 x Ø15 | 770  | 1190 | 635 |
| AL 1000 D4 F4 02 CFG | 170802        | 1110 | 638 | 1070 | 1000 | 16 x Ø15 | 814  | 1190 | 635 |
| AL 1000 D4 F4 03 CFG | 170805        | 1110 | 638 | 1070 | 1000 | 16 x Ø15 | 834  | 1190 | 635 |
| AL 1000 D4 F4 04 CFG | 170808        | 1110 | 638 | 1070 | 1000 | 16 x Ø15 | 872  | 1190 | 635 |
| AL 1000 D6 F4 02 CFG | 170811        | 1110 | 638 | 1070 | 1000 | 16 x Ø15 | 715  | 1172 | 617 |
| AL 1000 D6 F4 03 CFG | 170814        | 1110 | 638 | 1070 | 1000 | 16 x Ø15 | 814  | 1190 | 635 |
| AL 1120 D6 F4 02 CFG | 170893        | 1240 | 728 | 1190 | 1120 | 20 x Ø15 | 844  | 1316 | 696 |
| AL 1120 D6 F4 03 CFG | 170896        | 1240 | 728 | 1190 | 1120 | 20 x Ø15 | 967  | 1316 | 696 |
| AL 1120 D6 F4 05 CFG | 170899        | 1240 | 728 | 1190 | 1120 | 20 x Ø15 | 967  | 1316 | 696 |
| AL 1250 D6 F4 01 CFG | 170849        | 1370 | 728 | 1320 | 1250 | 20 x Ø15 | 874  | 1447 | 762 |
| AL 1250 D6 F4 02 CFG | 170852        | 1370 | 728 | 1320 | 1250 | 20 x Ø15 | 997  | 1447 | 762 |
| AL 1250 D6 F4 03 CFG | 170855        | 1370 | 728 | 1320 | 1250 | 20 x Ø15 | 997  | 1447 | 762 |
| AL 1250 D6 F4 04 CFG | 170858        | 1370 | 728 | 1320 | 1250 | 20 x Ø15 | 1086 | 1447 | 762 |
| AL 1250 D6 F4 05 CFG | 176801        | 1370 | 728 | 1320 | 1250 | 20 x Ø15 | 1170 | 1463 | 778 |
| AL 1250 D6 F4 06 CFG | 176703        | 1370 | 728 | 1320 | 1250 | 20 x Ø15 | 1170 | 1463 | 778 |

## 9. TRANSPORT UND LAGERUNG



Transport und Lagerung sind nur von Fachpersonal unter Beachtung der Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung und der gültigen Vorschriften auszuführen.

Folgende Punkte sind zu beachten und zu befolgen:

- Die Lieferung ist laut Lieferschein auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden zu überprüfen. Fehlmengen oder Transportschäden sind schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Bei Nichteinhaltung erlischt die Haftung.
- Gewicht siehe techn. Daten.
- Der Transport ist mit geeigneten Hebemitteln in der Originalverpackung oder an den ausgewiesenen Transportvorrichtungen durchzuführen.
- Bei einem Transport mit einem Gabelstapler ist darauf zu achten, dass das Gerät auf einer Palette vollständig aufliegt und der Geräteschwerpunkt zwischen den Gabeln liegt.
- Die Fahrer müssen zum Fahren eines Gabelstaplers berechtigt sein.
- Nicht unter schwebende Last treten.
- Beschädigung und Verwindung des Gehäuses ist zu vermeiden.
- Die Lagerung muss trocken und witterungsgeschützt in der Originalverpackung erfolgen. Offene Paletten sind mit Planen abzudecken. Auch wetterfeste Module müssen abgedeckt werden, da ihre Wetterfestigkeit erst nach kompletter Montage gewährleistet ist. Sollte Feuchtigkeit in die Originalverpackung eingedrungen sein, ist diese sofort zu entfernen.
- Lagertemperatur zwischen +5 °C und +40 °C. Starke Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
- Bei Langzeitlagerung von über einem Jahr ist die Leichtgängigkeit der Laufräder und der Ventile von Hand zu überprüfen.


Verpackungsmöglichkeit:

Verpackungen können unterschiedlich sein, je nach Größe des Gerätes.




- Schrauben (1) lösen
- Gerät (2) aus Verpackung heben
- Gerät je nach Standortbeschaffenheit endmontieren (siehe Montage!)

- Es ist darauf zu achten den Flansch gleichmäßig und in senkrechter Richtung zu belasten. Wenn notwendig Traverse und drehbare Haken benutzen.



Transport des Gerätes auf einer Palette:




- Schrauben (1) lösen
- Gerät je nach Standortbeschaffenheit endmontieren (siehe Montage!)

## 10. AUFSTELLUNG UND MONTAGE


Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung und den gültigen Vorschriften und Normen ausgeführt werden.

Folgende Punkte sind zu beachten und zu befolgen:


- Das Fundament muss eben und ausnivelliert sein. Es darf in keine Richtung Gefälle oder Unebenheiten aufweisen.
- Das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage aufstellen und ausrichten. Nur bei waagrecht montiertem Gerät kann eine einwandfreie Funktion gewährleistet werden.
- Es sind nur geeignete und vorschriftsmäßige Montagehilfen zu verwenden.
- Das Gerät ist so einzubauen, dass es zu Wartung- und Reinigungszwecken leicht zugänglich ist.
- Das Gerät ist nur mit zugelassenen und dafür geeigneten Befestigungsmitteln an allen Befestigungspunkten zu montieren.
- Das Gerät beim Einbau nicht verspannen.
- Außer für die ausgewiesenen Stellen zu fixierenden Befestigungsmittel dürfen weder Löcher in das Gehäuse gebohrt, noch Schrauben hineingedreht werden.
- Das Kanalsystem darf nicht am Gehäuse abgefangen werden.
- Zur Körperschallentkopplung wird bei Anbau an ein Kanalsystem ein elastischer Stutzen empfohlen.
- Mindestens 2,5-facher Durchmesser an Länge geraden Kanals vor und nach dem Ventilator
- Für alle Geräte ab Baugröße 1000 ist beim Einsatz von Montagefüßen die Verwendung eines druckseitigen Verbindungsrohres und einer Traverse notwendig. Der motorseitige Montagefuß muss außen am Verbindungsrohr angebracht werden.



## 10.1. Montage mit Zubehör



- |   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| Ⓐ | SG-W     | Schutzgitter                                              |
| Ⓑ | ESD      | Einströmdüse                                              |
| Ⓒ | RAS F4   | flexibler Rohrverbindungsstutzen                          |
| Ⓓ | GS 08 F4 | Geräteschalter                                            |
| Ⓔ | FAL      | Montagefuss                                               |
| Ⓕ | FSD      | Schwingungselement                                        |
| Ⓖ | RVS      | Verbindungsrohr                                           |
| Ⓗ | RVK F4   | Rohrverschlussklappe, selbsttätig für vertikale Montage   |
|   | RVK-H F4 | Rohrverschlussklappe, selbsttätig für horizontale Montage |
| Ⓘ | RAF      | Rohrflansch                                               |
| Ⓙ | TRA      | Traverse                                                  |
| Ⓚ | MR       | Montagering                                               |



## 11. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



- **Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!**
- » Das Nichtbeachten der Gefahr kann zu Tod, Verletzungen und/ oder Sachschäden führen.
- Vor allen Arbeiten an stromführenden Teilen ist das Gerät immer allpolig spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern!

Die elektrische Installation darf nur von Elektrofachkräften unter Beachtung der Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung und den gültigen nationalen Vorschriften, Normen und Richtlinien ausgeführt werden:

- ISO, DIN, EN und VDE-Vorschriften, einschließlich aller Sicherheitsregeln.
- Technische Anschlußbedingungen (TAB)
- Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften (UVV, BGV)

**Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**



**Bestimmungen sind eigenverantwortlich anzuwenden.**

- Der Elektroanschluss muss gemäß den zugehörigen Schaltbildern und Klemmenplänen erfolgen.
- Kabelart, Kabelquerschnitte und Verlegung sind durch eine autorisierte Elektrofachkraft festzulegen.
- Auf eine getrennte Verlegung von Nieder- und Kleinspannungskabeln ist zu achten.
- In der Zuleitung muss eine allpolige Netztrennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktöffnung vorgesehen werden.
- Für jedes Kabel ist eine separate Kabeleinführung zu verwenden.
- Nicht verwendete Kabeleinführungen müssen luftdicht verschlossen werden.
- Alle Kabeleinführungen müssen zugentlastet ausgeführt werden.
- Ein Potentialausgleich zwischen dem Gerät und dem Kanalsystem ist herzustellen.
- Nach dem Elektroanschluss sind alle Schutzmaßnahmen zu prüfen. (Erdungswiderstand usw.)
- Motorstrom und Motorleistung dürfen die am Motortypenschild angegebenen Werte nicht überschreiten. Die angegebene max. Ventilatorumdrehzahl darf keinesfalls überschritten werden, da ansonsten Motor und Ventilator durch diese Überlastung zerstört werden und gelöste oder fliegende Teile weitere Komponenten zerstören können.

### 11.1. Zuleitung Gerät

Die Netzzuleitung ist nach Vorgabe des Schaltplans anzuschließen. Für die Dimensionierung der Leitung sind das Typenschild des Gerätes und die einschlägigen Richtlinien zu beachten. Eine entsprechende Absicherung mit korrekt dimensionierten Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter) ist vorzusehen.

Das Gerät ist gemäß dem Schaltplan anzuschließen. Für Ventilatoren welche durch externe Regelgeräte gesteuert werden, ist die entsprechende Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.




## 11.2. Sternschaltung / Dreieckschaltung

Stern- oder Dreieck-Betrieb nur bei folgenden Typen möglich:

Spannung  $U_N = 400V\ 3\sim Y$

Bei den anderen Typen ist ein Stern-Dreieck Anlauf möglich.

### ■ Sternschaltung




Bei der Sternschaltung sind die Anschlüsse U2, V2 und W2 durch die Kurzschlussblättchen verbunden. Um hier ein rechtes Drehfeld zu bekommen muss L1 auf U1, L2 auf V1 und L3 auf W1 angeschlossen werden.



Die Sternschaltung ist zu verwenden wenn der Motor direkt an einem 3-phasigen Netz mit einer Leiterspannung von 400V betrieben werden soll.

Die Sternschaltung ist ebenfalls bei der Steuerung über einen Frequenz Umrichter mit 400V Ausgangsspannung (i.d.R. Frequenz Umrichter mit 3-phasigem 400V Netzanschluss) zu verwenden.

### ■ Dreieckschaltung



Bei der Dreieckschaltung wird durch die Kurzschlussblättchen U1 mit W2, V1 mit U2 und W1 mit V2 verbunden. Um hier ein rechtes Drehfeld zu bekommen muss L1 auf U1, L2 auf V1 und L3 auf W1 angeschlossen werden.



Die Dreieckschaltung ist zu verwenden wenn der Motor direkt an einem 3-phasigen Netz mit einer Leiterspannung von 230V betrieben werden soll.

Die Dreieckschaltung ist ebenfalls bei der Steuerung über einen Frequenz Umrichter mit 230V Ausgangsspannung (i.d.R. Frequenz Umrichter mit 1-phasigem 230V Netzanschluss) zu verwenden.



Sollten die Geräte trotz korrektem Anschluss an das Netz oder den Frequenzumrichter entgegen der vorgegebenen Drehrichtung drehen, muss dies korrigiert werden. Dazu können zwei Phasen am Klemmblock untereinander getauscht werden (z.B. L1 mit L2 oder L2 mit L3). Anschließend ist die Drehrichtung erneut zu kontrollieren.

Für den elektrischen Anschluss, für die Einstellungen eines Motorschutzschalters oder für die Parametrierung eines Frequenzumrichters sind allein die technischen Daten vom Typenschild des Ventilators relevant. Diese können von den technischen Daten des Motors abweichen.

## 11.3. Thermischer Motorschutz

Während des Betriebes erwärmen sich elektrische Motoren. Unter bestimmten Umständen (zu hohe Umgebungs- oder Fördermitteltemperaturen, starke Verschmutzung o.ä.) kann die Motortemperatur die Sicherheitsgrenze der elektrisch isolierten Teile überschreiten. Um Motorschäden zu vermeiden, sind verschiedene Arten der Temperaturüberwachung möglich, von denen mindestens eine bauseits installiert werden muss:

- Überwachung des thermischen Motorstroms über einen FU
- Motorschutzschalter

## 11.4. Frequenzumformer

Die Ventilatoren können über eine Drehzahlregelung verfügen. Das ist ausschließlich mittels Frequenzumformer möglich. Werden andere Drehzahlregelungen, wie Spannungssteuerung eingesetzt, führt dies unmittelbar zu Schäden am Motor.

Wir bieten geprüfte und zugelassene Frequenzumformer als Zubehör an. Bei Verwendung eines Frequenzumformers muss das Kabel (max. Länge 50 m) zwischen Motor und Frequenzumformer geschirmt sein. Beim Einsatz zu Entrauchungszwecken ist der „fire-mode“ des Frequenzumformers zu aktivieren.

Folgende Parameter müssen korrekt eingestellt werden.

| Produktbezeichnung  | Artikelnummer | Nennfrequenz $f_N$ | 10°                       |                           | 15°                       |                           | 20°                       |                           | 25°                       |                           | 30°                       |                           | 35°                       |                           | 40°                       |                           |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |               |                    | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ |
|                     |               | Hz                 | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        |
| AL 315 D2 F4 01 CFG | 170299        | 50                 | 1,33                      | 60                        | 1,54                      | 60                        | 1,44                      | 60                        | 1,56                      | 60                        | 1,61                      | 55                        | 1,73                      | 50                        | 1,69                      | 45 *                      |
| AL 315 D2 F4 03 CFG | 170308        | 50                 | 1,56                      | 60                        | 1,78                      | 60                        | 1,64                      | 60                        | 1,79                      | 60                        | 1,82                      | 55                        | 1,88                      | 50                        | 1,98                      | 50                        |
| AL 315 D4 F4 01 CFG | 170314        | 50                 | 0,72                      | 80                        | 0,72                      | 80                        | 0,72                      | 80                        | 0,72                      | 80                        | 0,73                      | 80                        | 0,75                      | 80                        | 0,91                      | 80                        |
| AL 355 D2 F4 02 CFG | 170336        | 50                 | 1,67                      | 60                        | 1,73                      | 55                        | 1,78                      | 55                        | 1,30                      | 40 *                      | 1,50                      | 40 *                      | 1,81                      | 40 *                      | 1,58                      | 35 *                      |
| AL 355 D2 F4 01 CFG | 170339        | 50                 | 2,20                      | 60                        | 2,27                      | 60                        | 2,18                      | 60                        | 2,32                      | 55                        | 2,45                      | 50                        | 2,44                      | 45 *                      | 2,28                      | 40 *                      |
| AL 355 D4 F4 01 CFG | 170348        | 50                 | 0,69                      | 80                        | 0,71                      | 80                        | 0,69                      | 80                        | 0,70                      | 80                        | 0,73                      | 70                        | 0,79                      | 70                        | 0,79                      | 60                        |
| AL 400 D2 F4 01 CFG | 170389        | 50                 | 3,79                      | 60                        | 4,16                      | 60                        | 4,02                      | 60                        | 4,14                      | 55                        | 4,07                      | 50                        | 4,12                      | 45 *                      | 4,08                      | 40 *                      |
| AL 400 D2 F4 02 CFG | 170383        | 50                 | 2,25                      | 60                        | 2,29                      | 55                        | 2,15                      | 50                        | 2,23                      | 45 *                      | 2,30                      | 40 *                      | 2,04                      | 35 *                      | 2,58                      | 35 *                      |
| AL 400 D4 F4 01 CFG | 170401        | 50                 | 1,23                      | 80                        | 1,36                      | 80                        | 1,23                      | 80                        | 1,29                      | 75                        | 1,35                      | 70                        | 1,33                      | 60                        | 1,39                      | 50                        |
| AL 450 D2 F4 01 CFG | 170692        | 50                 | 5,64                      | 55                        | 7,08                      | 55                        | 5,88                      | 55                        | 7,22                      | 55                        | 7,17                      | 50                        | 8,14                      | 50                        | 8,77                      | 45 *                      |
| AL 450 D2 F4 02 CFG | 170923        | 50                 | 4,07                      | 55                        | 4,28                      | 55                        | 4,35                      | 50                        | 4,29                      | 45 *                      | 4,40                      | 45 *                      | 4,95                      | 40 *                      | 4,53                      | 35 *                      |
| AL 450 D4 F4 01 CFG | 170699        | 50                 | 1,37                      | 70                        | 1,43                      | 70                        | 1,36                      | 60                        | 1,43                      | 60                        | 1,52                      | 60                        | 1,64                      | 50                        | 1,82                      | 50                        |
| AL 450 D4 F4 02 CFG | 170929        | 50                 | 1,67                      | 70                        | 2,01                      | 80                        | 2,11                      | 80                        | 2,07                      | 80                        | 1,80                      | 60                        | 2,06                      | 60                        | 2,01                      | 50                        |
| AL 500 D2 F4 01 CFG | 170709        | 50                 | 8,54                      | 55                        | 10,16                     | 55                        | 10,53                     | 55                        | 9,35                      | 50                        | 10,07                     | 50                        | 11,65                     | 45 *                      | 11,13                     | 40 *                      |
| AL 500 D2 F4 02 CFG | 170706        | 50                 | 6,82                      | 50                        | 7,68                      | 50                        | 7,19                      | 50                        | 7,19                      | 45 *                      | 6,87                      | 40 *                      | 8,81                      | 40 *                      | 7,82                      | 35 *                      |
| AL 500 D2 F4 03 CFG | 171216        | 50                 | 8,23                      | 50                        | 9,68                      | 50                        | 8,44                      | 50                        | 9,78                      | 50                        | 11,35                     | 50                        | 13,20                     | 50                        | 11,76                     | 40 *                      |
| AL 500 D4 F4 01 CFG | 170935        | 50                 | 1,89                      | 70                        | 2,09                      | 70                        | 1,91                      | 60                        | 2,08                      | 60                        | 2,23                      | 50                        | 2,48                      | 50                        | 1,75                      | 40 *                      |
| AL 500 D4 F4 02 CFG | 170938        | 50                 | 2,31                      | 70                        | 2,62                      | 80                        | 2,31                      | 70                        | 2,63                      | 70                        | 2,64                      | 60                        | 2,71                      | 50                        | 2,97                      | 50                        |
| AL 500 D4 F4 03 CFG | 170722        | 50                 | 2,98                      | 70                        | 4,58                      | 80                        | 3,52                      | 80                        | 4,13                      | 80                        | 4,01                      | 70                        | 3,48                      | 60                        | 4,04                      | 60                        |
| AL 560 D4 F4 01 CFG | 170941        | 50                 | 11,55                     | 70                        | 3,62                      | 70                        | 3,43                      | 60                        | 3,68                      | 50                        | 3,90                      | 50                        | 3,12                      | 40 *                      | 3,34                      | 40 *                      |
| AL 560 D4 F4 02 CFG | 170741        | 50                 | 4,11                      | 70                        | 3,89                      | 70                        | 4,11                      | 70                        | 3,95                      | 60                        | 4,19                      | 60                        | 4,30                      | 50                        | 5,03                      | 50                        |
| AL 560 D4 F4 04 CFG | 170744        | 50                 | 11,55                     | 70                        | 5,92                      | 70                        | 5,66                      | 75                        | 6,24                      | 70                        | 6,94                      | 70                        | 6,52                      | 60                        | 7,50                      | 60                        |
| AL 630 D4 F4 03 CFG | 170457        | 50                 | 4,48                      | 65                        | 4,68                      | 60                        | 4,55                      | 60                        | 4,61                      | 55                        | 4,20                      | 45 *                      | 5,00                      | 45 *                      | 4,51                      | 40 *                      |
| AL 630 D4 F4 01 CFG | 170460        | 50                 | 6,13                      | 65                        | 6,04                      | 60                        | 5,87                      | 60                        | 6,08                      | 55                        | 14,30                     | 60                        | 8,33                      | 55                        | 8,20                      | 50                        |
| AL 630 D6 F4 01 CFG | 170478        | 50                 | 2,36                      | 80                        | 2,42                      | 75                        | 2,39                      | 70                        | 2,46                      | 65                        | 2,23                      | 60                        | 2,41                      | 55                        | 2,45                      | 50                        |
| AL 630 D6 F4 02 CFG | 170472        | 50                 | 3,75                      | 80                        | 3,78                      | 75                        | 3,65                      | 75                        | 3,53                      | 65                        | 3,71                      | 65                        | 3,75                      | 60                        | 3,78                      | 55                        |
| AL 710 D4 F4 02 CFG | 170512        | 50                 | 8,04                      | 65                        | 8,41                      | 60                        | 8,18                      | 60                        | 8,27                      | 55                        | 7,52                      | 45 *                      | 8,99                      | 45 *                      | 8,07                      | 40 *                      |
| AL 710 D4 F4 03 CFG | 170515        | 50                 | 9,00                      | 65                        | 8,36                      | 60                        | 8,30                      | 60                        | 8,57                      | 55                        | 9,17                      | 50                        | 10,83                     | 50                        | 10,11                     | 45 *                      |
| AL 710 D4 F4 01 CFG | 170518        | 50                 | 10,05                     | 65                        | 9,89                      | 60                        | 9,61                      | 60                        | 13,44                     | 65                        | 13,80                     | 60                        | 13,67                     | 55                        | 13,45                     | 50                        |
| AL 710 D6 F4 01 CFG | 170527        | 50                 | 4,59                      | 80                        | 4,76                      | 75                        | 4,75                      | 75                        | 4,75                      | 65                        | 4,55                      | 60                        | 4,64                      | 55                        | 4,58                      | 50                        |
| AL 710 D6 F4 02 CFG | 171223        | 50                 | 6,58                      | 80                        | 6,99                      | 75                        | 6,42                      | 75                        | 6,22                      | 65                        | 6,51                      | 65                        | 6,58                      | 60                        | 6,64                      | 55                        |

| Produktbezeichnung   | Artikelnummer | Nennfrequenz $f_N$ | 10°                       |                           | 15°                       |                           | 20°                       |                           | 25°                       |                           | 30°                       |                           | 35°                       |                           | 40°                       |                           |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      |               |                    | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ | Max. Motorstrom $I_{max}$ | Maximalfrequenz $f_{max}$ |
|                      |               | Hz                 | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        | A                         | Hz                        |
| AL 800 D4 F4 04 CFG  | 170586        | 50                 | 9,51                      | 60                        | 11,01                     | 60                        | 10,82                     | 55                        | 9,82                      | 50                        | 9,62                      | 45 *                      | 9,32                      | 40 *                      | 6,61                      | 30 *                      |
| AL 800 D4 F4 02 CFG  | 170589        | 50                 | 13,63                     | 60                        | 13,74                     | 60                        | 14,51                     | 60                        | 12,45                     | 55                        | 13,52                     | 50                        | 10,38                     | 40 *                      | 12,12                     | 40 *                      |
| AL 800 D4 F4 03 CFG  | 170592        | 50                 | 18,32                     | 60                        | 19,58                     | 60                        | 20,24                     | 60                        | 20,76                     | 60                        | 20,97                     | 55                        | 20,96                     | 50                        | 20,25                     | 45 *                      |
| AL 800 D4 F4 05 CFG  | 170598        | 50                 | 18,76                     | 60                        | 19,70                     | 60                        | 20,54                     | 60                        | 20,56                     | 60                        | 25,21                     | 60                        | 24,71                     | 55                        | 24,23                     | 50                        |
| AL 800 D4 F4 06 CFG  | 170607        | 50                 | 22,04                     | 60                        | 23,42                     | 60                        | 27,05                     | 60                        | 23,05                     | 60                        | 26,88                     | 60                        | 31,73                     | 60                        | 31,38                     | 55                        |
| AL 800 D6 F4 01 CFG  | 170618        | 50                 | 4,05                      | 70                        | 4,55                      | 60                        | 3,02                      | 55                        | 4,24                      | 50                        | 4,97                      | 50                        | 4,42                      | 45 *                      | 3,87                      | 40 *                      |
| AL 800 D6 F4 03 CFG  | 170621        | 50                 | 11,14                     | 80                        | 10,92                     | 80                        | 13,45                     | 80                        | 10,36                     | 70                        | 10,65                     | 65                        | 10,72                     | 60                        | 10,72                     | 55                        |
| AL 900 D4 F4 02 CFG  | 170763        | 50                 | 14,58                     | 60                        | 15,08                     | 55                        | 14,15                     | 45 *                      | 12,93                     | 45 *                      | 13,17                     | 40 *                      | 9,29                      | 30 *                      | 10,23                     | 30 *                      |
| AL 900 D4 F4 03 CFG  | 170766        | 50                 | 22,44                     | 60                        | 25,09                     | 60                        | 23,96                     | 55                        | 21,17                     | 50                        | 21,60                     | 45 *                      | 20,06                     | 40 *                      | 22,88                     | 40 *                      |
| AL 900 D4 F4 04 CFG  | 170796        | 50                 | 25,71                     | 60                        | 27,01                     | 60                        | 20,54                     | 45 *                      | 26,03                     | 60                        | 27,39                     | 50                        | 20,21                     | 40 *                      | 23,05                     | 40 *                      |
| AL 900 D4 F4 05 CFG  | 170772        | 50                 | 27,44                     | 60                        | 30,68                     | 60                        | 31,02                     | 60                        | 31,14                     | 60                        | 34,00                     | 55                        | 33,19                     | 50                        | 31,17                     | 45 *                      |
| AL 900 D6 F4 02 CFG  | 170778        | 50                 | 10,48                     | 80                        | 11,33                     | 70                        | 10,27                     | 60                        | 11,38                     | 60                        | 12,31                     | 55                        | 12,44                     | 50                        | 11,27                     | 45 *                      |
| AL 900 D6 F4 03 CFG  | 170781        | 50                 | 17,67                     | 80                        | 19,29                     | 80                        | 21,32                     | 80                        | 16,40                     | 70                        | 16,85                     | 65                        | 16,96                     | 60                        | 16,94                     | 55                        |
| AL 1000 D4 F4 01 CFG | 170799        | 50                 | 20,74                     | 50                        | 23,95                     | 50                        | 23,46                     | 45 *                      | 23,71                     | 40 *                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| AL 1000 D4 F4 02 CFG | 170802        | 50                 | 26,77                     | 50                        | 30,86                     | 50                        | 30,32                     | 50                        | 30,56                     | 45 *                      | 28,64                     | 40 *                      | 33,88                     | 40 *                      | 31,43                     | 35 *                      |
| AL 1000 D4 F4 03 CFG | 170805        | 50                 | 28,69                     | 50                        | 35,11                     | 50                        | 31,29                     | 50                        | 36,01                     | 50                        | 38,64                     | 45 *                      | 36,07                     | 40 *                      | 44,38                     | 40 *                      |
| AL 1000 D4 F4 04 CFG | 170808        | 50                 | 30,68                     | 50                        | 36,18                     | 50                        | 32,96                     | 50                        | 39,40                     | 50                        | 41,42                     | 50                        | 46,02                     | 45 *                      | 54,19                     | 45 *                      |
| AL 1000 D6 F4 02 CFG | 170811        | 50                 | 12,41                     | 60                        | 13,50                     | 60                        | 12,11                     | 50                        | 13,11                     | 50                        | 11,51                     | 40 *                      | 12,86                     | 40 *                      | 11,87                     | 35 *                      |
| AL 1000 D6 F4 03 CFG | 170814        | 50                 | 21,58                     | 75                        | 20,67                     | 70                        | 21,71                     | 70                        | 20,48                     | 60                        | 20,92                     | 55                        | 21,39                     | 50                        | 24,15                     | 50                        |
| AL 1120 D6 F4 02 CFG | 170893        | 50                 | 19,46                     | 60                        | 23,45                     | 60                        | 19,58                     | 60                        | 22,94                     | 50                        | 24,03                     | 50                        | 20,15                     | 40 *                      | 23,42                     | 40 *                      |
| AL 1120 D6 F4 03 CFG | 170896        | 50                 | 25,69                     | 60                        | 33,83                     | 60                        | 25,96                     | 60                        | 33,43                     | 60                        | 33,93                     | 55                        | 34,19                     | 50                        | 32,21                     | 45 *                      |
| AL 1120 D6 F4 05 CFG | 170899        | 50                 | 28,76                     | 60                        | 35,13                     | 60                        | 28,87                     | 60                        | 34,81                     | 60                        | 35,61                     | 55                        | 40,40                     | 55                        | 40,81                     | 50                        |
| AL 1250 D6 F4 01 CFG | 170849        | 50                 | 21,25                     | 60                        | 22,46                     | 50                        | 17,27                     | 40 *                      | 22,48                     | 45 *                      | 23,97                     | 40 *                      |                           |                           |                           |                           |
| AL 1250 D6 F4 02 CFG | 170852        | 50                 | 33,61                     | 60                        | 36,25                     | 60                        | 28,81                     | 50                        | 35,13                     | 50                        | 35,19                     | 45 *                      | 29,33                     | 40 *                      | 36,40                     | 40 *                      |
| AL 1250 D6 F4 03 CFG | 170855        | 50                 | 38,22                     | 60                        | 41,14                     | 60                        | 40,57                     | 60                        | 41,76                     | 55                        | 44,07                     | 50                        | 31,08                     | 40 *                      | 37,48                     | 40 *                      |
| AL 1250 D6 F4 04 CFG | 170858        | 50                 | 40,62                     | 60                        | 47,59                     | 60                        | 43,97                     | 60                        | 49,39                     | 55                        | 44,87                     | 50                        | 55,37                     | 50                        | 41,23                     | 40 *                      |
| AL 1250 D6 F4 05 CFG | 176801        | 50                 | 24,19                     | 50                        | 45,01                     | 60                        | 39,07                     | 60                        | 50,23                     | 55                        | 53,53                     | 50                        | 54,68                     | 50                        | 73,85                     | 50                        |
| AL 1250 D6 F4 06 CFG | 176703        | 50                 | 28,01                     | 50                        | 32,76                     | 60                        | 43,01                     | 60                        | 52,67                     | 55                        | 51,45                     | 50                        | 89,6                      | 60                        | 90,91                     | 55                        |

\* Aufgrund der maximal zulässigen Frequenz müssen diese Artikel zwingend mit einem Frequenzumformer betrieben werden.

## 11.5. Fehlerstromschutzschalter

Kommt ein Fehlerstromschutzschalter zum Einsatz sind nur allstromsensitive RCD-Schutzeinrichtungen (Typ B oder B+) zulässig.



**Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt Spannung an Klemmen und Anschlüssen an. Berühren Sie das Gerät erst 5 Minuten nach der allpoligen Trennung vom Netz.**

## 12. INBETRIEBNAHME



**Die Inbetriebnahme durch ausgebildetes Fachpersonal darf erst durchgeführt werden, wenn eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Folgende Prüfungen sind unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung und den gültigen Vorschriften vorzunehmen:**

- Ordnungsgemäß abgeschlossene Montage des Geräts und Kanalsystems.
- Kanalsystem, Gerät und Mediumleitungen (wenn vorhanden) sind auf Fremdkörper zu untersuchen und diese ggf. zu entfernen (spülen).
- Die Ansaugöffnung und Zuströmung zum Gerät muss frei sein.
- Alle mechanischen und elektrischen Schutzmaßnahmen sind zu prüfen (z.B. Erdung).
- Spannung, Frequenz und Stromart des Netzanschlusses müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Der Ventilator muss auf Schwingungen hin untersucht werden. Bei Bedarf Hersteller kontaktieren.

### Hinweis:

Standard Frequenzumrichter haben am Ausgang eine modifizierte Sinuswelle anliegen. Dies kann je nach Kombination von Motor und Frequenzumrichter zu Geräuschen führen. Abhängig von der Ventilator konstruktion und der abstrahlenden Oberfläche sind diese wahrnehmbar.

Bei sehr hohen Geräuschanforderungen kann dies als störend empfunden werden. Für industrielle Anwendungen sind die Geräuschentwicklungen in der Regel akzeptabel.

Abhilfemaßnahmen können eine Veränderung der Taktfrequenz oder der Einsatz eines Sinusfilters bzw. eines Frequenzumrichters mit integriertem Sinusfilter sein.

Bei drehzahlgeregeltem Betrieb mit Frequenzumformer müssen kritische Frequenzen (Frequenzen, bei denen Resonanzen aufgrund von Eigenfrequenzen auftreten) am Frequenzumformer ausgeblendet werden.

## 13. WARTUNG UND REINIGUNG



**Wartung, Störungsbehebung und Reinigung dürfen nur von Fachpersonal unter Beachtung dieser Montage- und Betriebsanleitung und den gültigen Vorschriften ausgeführt werden.**



- Stellen Sie sicher, dass keine Leitungsverbindungen, Anschlüsse und Bauteile gelöst werden, solange das Gerät nicht allpolig vom Netz getrennt ist. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.



- Es dürfen keine einzelnen Bauteile gegeneinander ausgetauscht werden. D.h. dass z.B. die für ein Produkt vorgesehenen Bauteile nicht für andere Produkte verwendet werden dürfen.



- Die regelmäßige Wartung und Pflege unserer Geräte dient der einwandfreien Funktion, der Werthaltung und der Vermeidung von Schäden. Führen Sie ein Wartungsprotokoll.

- Führen Sie die angegebenen Wartungsarbeiten am Gerät in den angegebenen Intervallen aus.

Unsere Geräte erfordern bei ordnungsgemäßem Betrieb nur geringen Wartungsaufwand.

Nachfolgende Arbeiten, unter Beachtung der Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften, sind in regelmäßigen Intervallen auszuführen:

- Die Funktion der Regelung und der Sicherheitseinrichtungen sind zu prüfen.
- Elektrische Anschlüsse und Verkabelung sind auf Beschädigung zu prüfen.
- Verschmutzungen des Ventilator-Laufrades bzw. der Ventilator-Laufräder sowie innerhalb des Ventilator-Gehäuses sind zu beseitigen, um Unwucht und Leistungsreduzierung zu verhindern.
  - Zur Reinigung (Laufräder/Gehäuse) dürfen keine aggressiven oder leicht entflammaren Reinigungsmittel verwendet werden.
  - Es sind vorzugsweise nur Wasser (kein fließendes Wasser) oder milde Seifenlauge zu gebrauchen.
  - Die Reinigung des Laufrades sollte mittels Tuch, Bürste oder Pinsel erfolgen.
  - Unter keinen Umständen einen Hochdruckreiniger einsetzen.
  - Wuchtklammern dürfen nicht verschoben oder entfernt werden.
  - Das Laufrad und die Einbauteile dürfen in keiner Weise beschädigt werden.


Führen sie vor der Wiederinbetriebnahme nach Wartungs- und Pflegearbeiten eine Sicherheitsprüfung gemäß Kapitel 11. und 12. durch!

## 13.1. Checkliste Wartung und Instandhaltung

| Beschreibung                                                                              | Kontrollintervall |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Auslösevorrichtung</b>                                                                 | monatlich         |
| ■ Ventilator                                                                              |                   |
| Ventilator auf Funktion und Betriebsbereitschaft prüfen (Probelauf mindestens 15 Minuten) | alle 6 Monate     |
| Ventilator auf Funktion und Betriebsbereitschaft prüfen (Probelauf mindestens 1 Stunde)   | jährlich          |
| Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen                         | alle 6 Monate     |
| Funktion erhaltendes Reinigen                                                             | alle 6 Monate     |
| Lauftraddrichrichtung prüfen                                                              | jährlich          |
| Flexible Verbindungen auf Dichtigkeit prüfen                                              | jährlich          |
| Laufgrad auf Unwucht prüfen                                                               | jährlich          |
| Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen                                                     | jährlich          |
| ■ Motor                                                                                   |                   |
| Äußerlich auf Verschmutzung, beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen               | alle 6 Monate     |
| Funktion erhaltendes Reinigen                                                             | jährlich          |
| Lager auf Geräusch prüfen                                                                 | jährlich          |
| Anschlussklemmen auf festen Sitz prüfen                                                   | jährlich          |
| Spannung messen                                                                           | jährlich          |

## 13.2. Laufradeinbau mit Taperlock-Spannbuchsenabe

Das Laufrad wird mittels Spannbuchse mit dem Wellenende des Antriebsmotors verbunden.




### Montage

1. Alle blanken Oberflächen (Passflächen der Spannbuchsen und Motorwelle) säubern.
2. Spannbuchse (1) in die Nabe (2) einsetzen und die Bohrungen zur Deckung bringen.
3. Gewindestifte (3) leicht einölen und einschrauben - noch nicht festziehen.
4. Laufrad mit Spannbuchse auf Welle aufschieben, in axialer Lage ausrichten und Gewindestifte gleichmäßig wechselseitig anziehen. Anzugsmoment nach Tabelle einhalten.

### Demontage

1. Alle Gewindestifte (3) lösen und ganz herausdrehen. Gewindestift einölen und in die Demontagebohrung (4) einschrauben.
2. Gewindestift anziehen bis sich die Spannbuchse (1) aus der Nabe (2) löst.
3. Laufrad kann abgenommen werden.

## Technische Daten



| Buchsengröße                              | 1210 | 2012 | 2517 |
|-------------------------------------------|------|------|------|
| Schraubenanzugsmoment mit Passfeder (Nm)  | 17   | 26   | 41   |
| Schraubenanzugsmoment ohne Passfeder (Nm) | 20   | 31   | 48   |
| Schraubenanzahl                           | 2    | 2    | 2    |

Drehmomenttabelle

### Inbetriebnahme (nach Austausch)

- Eventuell vorhandene Montagerückstände und Fremdkörper aus dem Laufrad- und Ansaugbereich entfernen.
- Drehrichtung kontrollieren (Drehrichtungspfeil auf Laufradbodenscheibe).
- Bei der ersten Inbetriebnahme muss die Gesamteinheit auf mechanische Schwingungen überprüft werden. Gegebenenfalls muss nachgewuchtet werden.
- Auf ruhigen, schwingungsarmen Lauf achten.

## 14. LEBENSDAUER UND ENTSORGUNG

### 14.1. Produktlebensdauer

Die Motoren sind mit wartungsfreien, dauergeschmierten Kugellagern bestückt. Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die zu erwartende Lebensdauer ca. 30.000 Betriebsstunden.

Die hier gemachten Angaben hängen stark vom jeweiligen Einsatzbereich sowie den Umweltbedingungen ab. Wir empfehlen den Austausch dieser Geräte nach Erreichen von ca. 30.000 Betriebsstunden oder 5 Jahren.

### 14.2. Stilllegen und Entsorgen



**Bei der Demontage werden spannungsführende Teile freigelegt, die bei Berührung zu einem elektrischen Schlag führen. Vor der Demontage Ventilator allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern!**

Bauteile und Komponenten des Gerätes, die ihre Lebensdauer erreicht haben, z.B. durch Verschleiß, Korrosion, mechanische Belastung, Ermüdung und / oder durch alle anderen, nicht unmittelbar erkennbare Einwirkungen, sind nach erfolgter Demontage entsprechend den nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften fach- und sachgerecht zu entsorgen. Das Gleiche gilt auch für im Einsatz befindliche Hilfstoffe wie Öle und Fette oder sonstige Stoffe. Die bewusste oder unbewusste Weiterverwendung verbrauchter Bauteile wie z.B. Laufräder, Wälzlager, Motoren. etc. kann zu einer Gefährdung von Personen, der Umwelt sowie von Maschinen und Anlagen führen. Die entsprechenden, vor Ort geltenden Betreibervorschriften sind zu beachten und anzuwenden.

### 14.3. Ersatzteile (Motor + Laufrad)

Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Die Reparatur darf nur durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

## 15. FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

| Störung                                         | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abhilfemethoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Ventilator startet nicht                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keine Stromversorgung</li> <li>■ Laufrad dreht nicht frei</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Netzversorgung / Anschlüsse prüfen</li> <li>■ Ursachen ergründen und, wenn möglich, Störung entfernen. Falls nicht möglich, wenden Sie sich an den Hersteller.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| ■ Motor überhitzt / Überhitzungsschutz löst aus | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kugellager defekt</li> <li>■ Zu hohe Einsatztemperatur</li> <li>■ Luftstrom ist zu gering, Motor kann nicht abkühlen</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenden Sie sich an den Hersteller</li> <li>■ Beachten Sie die Daten auf dem Typenschild</li> <li>■ Siehe Störung „Geringe Luftleistung“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ■ Gerät zu laut / Vibrationen am Gehäuse        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schmutzablagerungen auf dem Laufrad</li> <li>■ Unwucht des Laufrades</li> <li>■ Verbindung mit Ansaug- bzw. Ausblasrohr/-kanal verursacht Vibrationen / Schwingungen</li> <li>■ Befestigungsschrauben gelöst</li> <li>■ Kugellager defekt</li> <li>■ Gelöste Laufradschaufel</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siehe Kapitel Wartung und Reinigung</li> <li>■ Wenden Sie sich an den Hersteller</li> <li>■ Ventilator schwingungsentkoppelt montieren</li> <li>■ Schrauben nachziehen</li> <li>■ Wenden Sie sich an den Hersteller</li> <li>■ Wenden Sie sich an den Hersteller</li> </ul>                                                                                                                                          |
| ■ Geringe Luftleistung                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laufrad läuft in die falsche Richtung (Falsche Luftförderrichtung)</li> <li>■ Hohe Druckverluste in der Anlage</li> <li>■ Rückstauklappen geschlossen oder nur teilweise geöffnet</li> <li>■ Kanalsystem verstopft</li> <li>■ Drehzahlregelung falsch eingestellt / falsch angeschlossen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Markierung auf Gerät / Typenschild beachten. Elektrische Anschlüsse überprüfen</li> <li>■ Rohrnetzkonfiguration verbessern bzw. einen leistungstärkeren Ventilator auswählen</li> <li>■ Ansteuerung / Einbaulage der Rückstauklappe überprüfen</li> <li>■ Verstopfung entfernen / Schutzgitter säubern</li> <li>■ Einstellungen / Schalteinrichtung überprüfen und eventuell neu einstellen / anschließen</li> </ul> |



**ruck Ventilatoren GmbH**  
**Max-Planck-Str. 5**  
**D-97944 Boxberg-Windischbuch**  
**Tel. +49 7930 9211-300**  
**Fax. +49 7930 9211-166**  
**info@ruck.eu**  
**www.ruck.eu**

---

Stand der Informationen  
print 03.11.2025  
maxf4\_pb\_03b\_k10001\_de

Änderungen vorbehalten

Sprache:  
Deutsch